

**ANNEXE B**  
**LISTE DES POINTS D'EAU INCENDIE NON CONFORMES**  
**AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE**  
**(HYDRANTS ET PUISARDS POSSEDANT UN DEBIT INFRIEUR A 27 m<sup>3</sup>/h)**

**46060 CARNAC-ROUFFIAC**

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat				Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
1	PUISARD	MAIRIE Sol del Rey, Sol del Rey A 60 M APRES LA MAIRIE VERS SORTIE DU VILLAGE	2	19					NON CONFORME REGLEMENTATION DECI	Mesures du SDIS en 2015
2	PUISARD	LD VERT, Le Vert PROCHE DES POUBELLES ET RECUP VERRE SUR LA D95 AVANT X DE LA D45 EN VENANT DU BOURG	Inconnu	32					NON CONFORME REGLEMENTATION DECI	EN ETAT ET FONCTIONNE Mesures du SDIS en 2015
9001	PUISARD	le vers, PRENDRE LA ROUTE EN DIRECTION LIEU DIT LAFAGE PUISARD APRES LES POUBELLES A DROITE	2	30					NON CONFORME REGLEMENTATION DECI	EN ETAT ET FONCTIONNE Mesures du SDIS en 2015

AR PREFECTURE  
 046-214600603-20171106-2017-14-AR  
 Regu le 07/11/2017



Le Maire  
 Albert CASTADOT

*Montouh*